

廠商疑義內容		意見回復
疑應說明	建議說明	
廠商名稱：遠傳電信股份有限公司 本案台電路燈台帳清冊內之三個附件資料，與台帳制式格式不同，導致團隊對於統計烏日、大里及霧峰等區台帳數量上有所疑慮，懇請協助告知是否依據所載之地址內容及數量，進行各行政區數量加總計算。		有關台電台帳清冊(word 檔)，係由台電公司(南投區處)提供予廠商做為依據，其所屬區域涵蓋第1區(大里區、太平區)及第2區(烏日區、霧峰區)部分所屬清冊，另盞數部分請參考附表內之瓦數電燈容量數字(具)及各地址後方之總數量，上述資料台電公司(南投區處)並未提供其他 excel 檔。 另未來 PFI 換裝之得標廠商需依現場調查結果，並將資料登載至路燈系統。 有關 LED 路燈測試報告檢附內容，請依評選須知(第8頁)伍、五、服務建議書：(一)14. 附件(6)及(7)暨第9頁(二)1.(5)規定辦理。
另外，因評選須知第 8 頁所載附件資料： (6)檢具財團法人全國認證基金會(TAF)認證之發光二極體(LED)道路照明燈具檢測項目實驗室之LED路燈測試報告，測試報告須由同一家實驗室出具完整之報告。測試報告中須清楚載明廠牌、型號與產地，包含(1)晶粒；(2)LED元	或是採用其他縣市做法，投標時提供一份完整燈具測試報告及電子檔，其餘附件(6)及(7)內所要求之各項之測試結果及數據摘錄於附件中，附件為各區15份，待確認認得標後如要製作本案契約，再行將完整燈具測試報告份數補足與契約份數相同。	



廠商名稱	廠商疑義內容		意見回復
	疑慮說明	建議說明	
	件；(3)電源供應器；(4)散熱器；(5)燈具(燈具須經 CNS8886 之中性鹽水噴霧試驗，測試時間 240 小時，分級數字達(RN)10。中性鹽水噴霧試驗為加測，但須與 LED 路燈測試報告相同規格型號(不限同一實驗室出具報告)，並檢附彩色照片，包含燈具外觀、重要結構或零組件(含 LED 元件及電源供應器)、燈具銘板或標籤(與出廠相同)，照片尺寸需為 4x6(平方英吋)以上。 (7)檢具 LED 路燈測試報告，報告內須同時附有該燈具之道路模擬報告；模擬報告中須顯示各參數之設定，註明燈具之額定光通量值(lm)與適用之道路條件，道路條件包含適用桿高、桿距、路寬，及在各類路況下之模擬照度值與模擬照度均勻度。		



廠商疑義內容		
疑慮說明	建議說明	意見回復
所以本案所使用之燈具完整測試報告，是否於投標時需要交付各區 15 份？ (初步估計每款燈具測試報告約 400~500 頁以上，中低色溫共八款燈具，一份完整測試報告約 10 本，若兩區都投共 30 份，燈具測試報告總數量超過 300 本文件以上)		

